



الجمعية العلمية الملكية
Royal Scientific Society

مطاب
عبدال
٥٥٤/١٥٥

تاريخ: ٢٠٢٢/٠٨/٠١

رقم المعاملة الحمركية: ٢٠٢٢/٤/٣٨١٥٤

رقم الكتاب: (٧١٠١٠٢) ٢٤٩٢٨/١/٥٥/١٥٢

رقم العينة التمييزي: ٢٠٠٩٥ / ٢٢ / ٠١ / ٧١

تاريخ: ٢٠٢٢/٠٨/١٦

عدد صفحات التقرير بما فيها الغلاف: ٥

كتيبكم رقم: ج ك ع ٢٠٢٢/٤/٨/٨

تاريخ: ٢٠٢٢/٠٨/٠١

مختبرات الميكانيك

السادة: مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية/الشركة المثالية المتحدة لانتظمة التدفئة والصرف الصحي

العنوان: الأردن - عمان - دابوق

تحية طيبة وبعد

إشارة لكتيبكم المذكور أعلاه تجدون مرفقاً تقرير نتائج الفحص المطلوب من قبلكم ، علماً بأنه:

- لا يجوز استعمال نتائج فحوصات الجمعية العلمية الملكية لأغراض دعائية إلا بموافقة الجمعية خطياً على النص المراد نشره.
- تقارير الفحص غير صالحة بدون التوقيع والختم أو الختم الإلكتروني (QR).
- يتم تسليم التقارير مرافقة مع العينات التي لم يتم عليها فحوصات اتلافية في نفس اليوم وخلاف ذلك سيتم اتلاف العينات خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ اصدار التقارير.
- دراسة اية استفسارات (إن وجدت) خلال مدة أسبوعين من تاريخ اصدار التقرير فقط.
- سيتم تزويدكم باجراء معالجة الشكاوي بناء على طلبكم.
- نتائج الفحص تمثل العينة المفحوصة فقط.

و اقبلوا الاحترام،

المدير التنفيذي للمعايرت الفنية
ق.أ. منير مختبرات الفحص المركزية
د. عدنان صفر خصاونة

adnan.elkhasawneh@rss.jo



ID: 152168179800



يمكن التحقق من هذه الوثيقة من الموقع الإلكتروني:

<https://elabs.rss.jo>

For Jordan, since 1970

في خدمة الوطن منذ ١٩٧٠

PO Box 1438, Amman 11941, Jordan
T (+962) 6 534 4701 | F (+962) 6 534 4806 | www.rss.jo

صندوق البريد 1438 عمان 11941 الأردن
هاتف: (+962) 6 534 4701 | فاكس: (+962) 6 534 4806 | www.rss.jo

Form No. RSEFMP1304 | Issue (8) | Rev (2)

١٣٤ ()



الجمعية العلمية الملكية
Royal Scientific Society

تقرير الفحص

الرقم التمييزي للعينة: 20095 / 22 / 01 / 71

JS 966:2007				
سلسلة الانابيب				
الرقم التمييزي	النتيجة	الوحدة	طريقة الفحص	ملاحظات
JS 966:2007	5.3	مم	السلالة لالتايب (التيا)	ملاحظة: - حالة العينة عند الإستلام جيدة - أجريت الفحوصات حسب طلبكم
JS 966:2007	5.7	مم	السلالة لالتايب (التيا)	

العميل: من قبل: رئيس القسم
عبدالله مخلوق الهندي بتاريخ 14:47:53 2022/08/16

(Handwritten signature)



اعتمدت من قبل: مسؤول المختبر
د. أماني حسين علوي بتاريخ 14:44:05 2022/08/16

(Handwritten signature)

يمكن التحقق من هذه الوثيقة من الموقع الإلكتروني
<https://elabs.rss.jo>
ID: 152168179800





الجمعية العلمية الملكية
Royal Scientific Society

تقرير الفحص

الرقم التمييزي للعينة: 20095 / 22 / 01 / 71

ملحق 1 لتقرير الفحص

- تتألف العينة من ثلاثة ألواح PVC ذات لون سكتي و قطر اسمي 110 مم و تحمل البيانات التالية:
NIC PLASTICS PVC-U DIN8062 PN10 110X5.3 mm B.No: 220088 MADE IN KUWAIT

- لم يتم اجراء فحص العفة لعدم تطابق شكل العفة مع النماذج الواردة في المواصفة.

ظروف فحص مقاومة الصدم (الطريقة المستمرة)

- عدد قطع الفحص: 5
- درجة حرارة الفحص: فترة التهيئة: الوسط: 0 $^{\circ}$ م \pm 1 $^{\circ}$ م، 15 دقيقة، ماء
- نوع رأس التقل d90، وزنه (كغ): 1.0
- عدد القطع المكسورة: صفر
- عدد الضربات: 30
- النتيجة تنتمي لمنطقة: A.

ظروف فحص الارتداد الحراري:

- وسط التحزين: هواء متحرك (FORCED CIRCULATED AIR) باستخدام فرن كهربائي.
- درجة الحرارة: 150 $^{\circ}$ م \pm 2 $^{\circ}$ م.
- زمن الفحص: (30 \pm 2) دقيقة.

اعتمدت من قبل: رئيس القسم
عبدالله عتيق الهندي بتاريخ 14:47:53 2022/08/16

اعتمدت من قبل: مسؤول المختبر
م. أماني حسين عكور بتاريخ 14:44:05 2022/08/16



يمكن التحقق من هذه الوثيقة من الموقع الإلكتروني:
<https://elabs.rss.jo>
ID: 152168179800



Form No. RSSPMP1302 | Issue (6) | Rev(2)

This report/certificate is only valid with a RSS stamp and signature or electronic stamp (QR). The report/certificate shall not be reproduced other than in full except with written approval of the issuing party. The results relate only to the items tested/calibrated. Any erasure or addition in the report/certificate will invalidate it.

PO Box 1438, Amman 11941, Jordan
T: (+962) 6 534 4701 | F: (+962) 6 534 4806 | www.rss.jo

هذا التقرير/الشهادة غير رسمي ما لم يحمل الختم المعتمد ويتم التوقيع أو التوقيع الإلكتروني (QR) لا ينسخ التقرير/الشهادة بشكل جزئي أو بالتعمير/تعديل من الجهة كمنسوخة النماذج تحمل الختم/الأختام فقط. أي كشط أو تعديل يفسد هذا التقرير/الشهادة.

صندوق البريد: 1438، عمان 11941، الأردن
هاتف: (+962) 6 534 4701 | فاكس: (+962) 6 534 4806 | www.rss.jo



الجمعية العلمية الملكية
Royal Scientific Society

تقرير الفحص

الرقم التعريفي للعينة: 20095 / 22 / 01 / 71

صورة للعينة التي تم استلامها



اعتمدت من قبل: رئيس القسم
م. عفاة معنوق الهندي بتاريخ 14:47:53 2022/08/16

اعتمدت من قبل: مسؤول المختبر
م. أمالي حسين عكور بتاريخ 14:44:05 2022/08/16

يمكن التحقق من هذه الوثيقة من الموقع الإلكتروني:
<https://elabs.rss.jo>
ID: 152168179800



Form No. RSSPMP1302 | Issue (6) | Rev(2)



This report/certificate is only valid with a RSS stamp and signature or electronic stamp (QR). The report/certificate shall not be reproduced other than in full except with written approval of the issuing party. The results relate only to the items tested/calibrated. Any erasure or alteration in the report/certificate will invalidate it.

PO Box 1438, Amman 11941, Jordan
T: (+962) 6 534 4701 | F: (+962) 6 534 4806 | www.rss.jo

هذا التقرير/الشهادة غير صالح ما لم يحمل الختم الرسمي للجمعية ويتم التوقيع أو التوقيع الإلكتروني (QR). لا يمكن التوقيع/الشهادة بشكل جزئي إلا بالتصريح مسبقاً من الجهة المصدرة للتقرير/الشهادة. أي محو أو تعديل يغير هذا التقرير/الشهادة.

صندوق البريد: 1438 عمان 11941 الأردن
هاتف: 6 534 4701 (+962) | فاكس: 6 534 4806 (+962) | www.rss.jo